

# Puit lovérien

Un petit retour sur mon puit lovérien, et oui j'habite à Louviers 😊.

Tuyau PVC, type évacuation,  $\varnothing 160$

Pas de manchon, uniquement emboîtement male/femelle, pour éviter une éventuelle rétention d'eau au niveau des jonctions.

Nettoyage à l'alcool ménager pendant la pose.

Tranchée de 7 mètres, fond en pente de 1m à 1,2m, sur lit de sable, donc cela fait environ 8 m de tuyau enterré.

Grille anti insecte + filtre à l'entrée du puit.

Tuyau d'évacuation des condensats en sortie, un collègue m'a réalisé le raccord en impression 3D.

J'ai raccordé le puit à ma vmc double flux:

Extraction des pièces humides sur 3 étages.

Soufflage en vrac dans la cage d'escalier

Premier relevé: Température extérieure 8°, soufflage final 19,3°

19,2° en température ambiante dans l'escalier sans chauffage.

Je ferai un retour cet hiver.

Filtre



Air extrait



Tuyau PVC ø160



Tuyau PVC ø160 (8m)



Gaine ø125



Entrée  
Air neuf



Condensat

# Relevé

